



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"  
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E

P.E.C.: lcic81900a@pec.istruzione.it E-mail: lcic81900a@istruzione.it

Tel: 0341/681423 Sito: icolginate.edu.it



# A scuola in Sicurezza

## Anno scolastico 2022-2023

### COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

Se sei ospite nelle scuole del nostro Istituto anche solo per un giorno o se hai un incarico come supplente, questo opuscolo ti potrà aiutare ad operare nel pieno rispetto delle regole per la tua sicurezza e per quella dei bambini/ragazzi, seguendo poche e semplici indicazioni.

#### RICORDA

**Il suono della campanella o della sirena protratto per 45 secondi continuativi indica che tutto il personale deve abbandonare l'edificio e radunarsi nel punto di raccolta esterno, seguendo la segnaletica di colore verde.**

Prima di recarti in classe o negli uffici della scuola, consulta le mappe esposte nei corridoi e memorizza il percorso da effettuare in caso di evacuazione

#### PER I DOCENTI IN CASO DI INCENDIO

Prima di uscire dall'aula prendi il registro dove sono inseriti i moduli 1a e 1b .

Nel caso la via di uscita non fosse praticabile, dai indicazioni ai bambini/ragazzi per recarsi all'uscita di emergenza più vicina.

Vigila affinché l'uscita dei ragazzi avvenga in modo ordinato ed in silenzio: ogni classe ha un alunno apri fila ed uno chiudi fila.

Chiudi le finestre e le porte del locale di lavoro prima di abbandonarlo.

Accompagna verso il punto di raccolta esterno gli alunni ed eventuali esterni.

Effettua in tempi rapidi il conteggio dei presenti e comunica al responsabile dell'emergenza la presenza di tutti gli alunni, **consegnando il modulo 1a** o comunicando il nominativo dell'alunno mancante, dopo aver eseguito l'appello.

**Tornato in classe compila** con gli alunni il **modulo 1b** e fallo successivamente avere al Responsabile Emergenza del Plesso.

#### PER I DOCENTI IN CASO DI TERREMOTO

DURANTE LA SCOSSA :

Apri porte e finestre per evitare che la pressione e i movimenti le blocchino o facciano

frantumare i vetri

Riparati, proteggendo il capo sotto tavoli scrivanie, travi, nel vano della porta o in un angolo del locale.

Rimani in questa posizione fino al termine della scossa.



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"  
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E

P.E.C.:lcic81900a@pec.istruzione.it E-mail: lcic81900a@istruzione.it

Tel: 0341/681423 Sito: icolginate.edu.it



**AL TERMINE DELLA SCOSSA:**

Prendi il registro

Esci dai locali restando sempre rasente le pareti

Non usare gli ascensori e le scale interne

Una volta all'aperto posizionati lontano da cornicioni, lampioni, in spazi aperti, fai l'appello e compila il modulo1a.

*Per qualsiasi informazione troverai all'interno di ogni singolo Plesso Scolastico, una persona di riferimento che potrà rispondere alle tue domande in materia di sicurezza :*

1. Sc.Secondaria di 1° grado "G. Carducci"

**Prof. Lanfranchi Simona, Alborghetti Katia, Caligiuri Maria, Mattei Mattei Patrizia**

2. Sc. Infanzia "C.Chaplin" Olginate

**Ins. Balossi Claudia**

3. Sc.Primaria "Rodari" Olginate

**Ins. Troiano Cristina**

4. Sc. Infanzia. "Collodi"- Garlate

**Ins. Alippi Paola**

5. Sc. Primaria "A Frank"- Garlate

**Ins. Carsana Cristina**

6. Sc. Infanzia "Grehentino" Valgrehentino

**Ins.- Ciresa Francesca**

7. Sc. Primaria "Grehentino" Valgrehentino

**Ins. Annicchiarico Giuseppina**

**Inoltre è possibile riferirsi al Referente Sicurezza del Comprensivo:**

Milani Cinzia c/o Primaria Valgrehentino

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Istituto Comprensivo:

Il Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico:

Dott.ssa Mariapia Riva

Con il supporto esterno di:

- Augusto Piazza Eco 86 di Lecco